

平成 1 8 年 8 月 4 日
福島県生活環境部原子力安全グループ

原子力発電所に関する情報提供（平成18年5月11日公表）
に対する東京電力(株)の調査結果等について

平成18年5月11日、県に原子力発電所の検査や保全業務の実施状況等に関する情報提供があった件について、本日、東京電力株式会社から調査結果及び対応状況について説明を受けたところですが、県としては、下記のとおり、点検、検査に万全を期すこと等を求めました。

記

< 総合負荷性能検査調査結果について >

今回の調査では、総合負荷性能検査には問題はなかったとのことであるが、現在、事業者においては、福島第一原子力発電所5号機等における可燃性ガス濃度制御計流量計の誤設定を踏まえ、全ての計器の不整合について調査を進めているところであり、その再発防止対策を含め、点検、検査等に万全を期すこと。

< 現場管理等について >

事業者においては、協力企業と連携しながら、事業者及び協力企業の現場の作業に携わる一人ひとりが生き生きと仕事ができるよう、一層の取組みを進め、原子力発電所の安全管理が適切に行われるよう努めること。

（担当 原子力安全グループ 電話 024-521-7254）