

福島第一原子力発電所3号機のMOX燃料使用に係る 安全監視情報の確認結果について

平成22年9月17日

安全確認PT

福島第一原子力発電所から平成22年9月16日付けで情報提供のあった、原子炉停止余裕の検査結果について、確認した結果は下記のとおりです。

記

1 確認状況

- (1) 日 時 平成22年9月3日(金) 午前9時30分～午後3時30分
- (2) 場 所 東京電力㈱福島第一原子力発電所3号機
(原子炉建屋1階及び中央制御室)
- (3) 確 認 者 安全確認PT構成員等10名
福島県原子力行政連絡調整会議専門委員2名(長谷川委員、吉田委員)
- (4) 確認方法 東京電力㈱が8月23日に実施した、原子炉停止余裕検査の手順及び結果について、聴取り・書面等による調査を実施

2 確認結果

検査が適切な手順を踏んで実施されたこと、及び検査結果が特に問題ないことを確認した。