

# 東京電力福島第二 災害発生状況 (H23.1~H24.8)


## H23.1~12 災害発生状況について

- 災害総件数は19件,社員災害は8件,請負災害は11件
- 災害種類別として,「転倒・躓き」:8件,「熱中症」:5件,「挟まれ・巻き込まれ」:1件,「飛来・落下」:1件,「切れ・擦れ」:1件,「その他(咬傷、刺傷含む)」:3件
- 傷害程度別として,「不休」:13件,「軽傷Ⅰ」:3件,「軽傷Ⅱ」:1件,「重傷」:1件,「死亡」:1件
- 災害の特徴として,震災による環境の悪化に起因した災害(熱中症,転倒・躓き等)が多く発生している。


## H24.1~8 災害発生状況について

- 8月末時点の災害総件数は4件,社員災害は3件,請負災害は1件
- 災害種類別として,「転倒・躓き」,「挟まれ・巻き込まれ」,「飛来・落下」,「その他(刺され)」:各1件
- 傷害程度別として,「不休」:2件,「軽傷Ⅰ」:1件,「重傷」:1件
- 災害の特徴として,「不安全行動」や「管理不足」などの人的要因が起因となる災害が発生しているが件数は大幅に減少している

災害種類別



傷害程度別



## H23年 福島第二原子力発電所人身災害に関するリスト

No.	発生日付	件名	発生場所	構内	構外	種別	傷害程度	疾病
1	平成23年1月1日	3号機取水口スクリーン塵介処理ピットのスクリーンゴミ清掃研修中に足を滑らせ転倒し左足首捻挫	3号機ヤード	○		転倒・躓き	軽傷 I	
2	平成23年1月10日	1号機建屋内巡視点検中に、ポンプ点検のため付属配管に上がり配管上を移動したところ、足を滑らせ配管から落下し顔面左下顎骨折	1号機チャコール建屋	○		転倒・躓き	重傷	
3	平成23年1月17日	食堂厨房内にて調理作業中、包丁にて右手親指を切創	事務本館	○		切れ・擦れ	不休	
4	平成23年3月11日	排気筒耐震強化工事タワークレーン運転中、東北地方太平洋沖大地震により運転室内に頭部を強打し死亡	排気筒	○		その他	死亡	
5	平成23年3月11日	地震後、管理区域からの退域検査作業に向かう際、道路路肩にあるL型側溝と路面の段差に気づかず転倒し左足首を捻挫	2、3号機間 道路	○		転倒・躓き	不休	
6	平成23年3月13日	記録写真撮影のため構内を移動中、側溝の蓋が一部外れていることに気づかず足を踏み外し転倒し左足を挫創。傷口から感染が拡大し、4日間の入院となった。	事務本館	○		転倒・躓き	軽傷 II	
7	平成23年5月19日	海水系配管内部清掃作業終了後、企業棟に戻り水分補給し休憩。帰宅しようとした際に足の痙攣が生じたことから、産業医の指示によりJヴィレッジにて点滴を受ける。軽度の熱中症と診断。	3号機 熱交換器建屋	○		熱中症	不休	
8	平成23年5月28日	1号機屋外巡視点検中、突起物(クレーンレールの固定ボルトが津波によりむき出しになったもの)を踏み、左足裏を刺傷	1号機 熱交換器建屋付近	○		その他(刺傷)	不休	
9	平成23年6月23日	サービス建屋チェックポイントにて、物品の搬出立会作業中に、作業着が消火器の止め金具に引っかかり消火器が落下し右足小指骨折	1、2号機サービス建屋	○		飛来・落下	軽傷 I	
10	平成23年6月30日	富岡町内屋根瓦シート養生作業中に体調不良を訴える。翌日、医師に診断を受け脱水症状による熱中症と診断された。	富岡町内		○	熱中症	軽傷 I	
11	平成23年7月14日	熱交換器細管清掃中、回転している予備細管に手袋が巻き込まれ右手薬指を骨折	4号機 熱交換器建屋	○		挟まれ・巻き込まれ	不休	
12	平成23年7月15日	企業棟で資材荷受け搬入作業中に体調不良を訴えたため、水分補給し休憩していたが回復の兆しがみられないことから産業医の診断を受け、頭痛・嘔吐・足のしびれより初期の熱中症と診断。	企業棟	○		熱中症	不休	
13	平成23年8月29日	資材搬出用シャッター手動開放作業時に体調不良を訴えたため、水分補給し休憩していたが回復の兆しがみられないことから産業医の診断を受けた後、救急車で病院へ搬送した。吐き気・足の痙攣より熱中症と診断。	4号機 熱交換器建屋	○		熱中症	不休	
14	平成23年9月10日	福島第一に資機材を取りに行った際、車内(10tトラック)で待機中に体調不良(脱水症状)	構外(福島第一正門付近)		○	熱中症	不休	
15	平成23年9月16日	富岡町内の屋外施設(環境用ダストモニタ)の被災状況確認中、くぼみに足がかかり踏み込んだ際に、足首をひねり捻挫。	富岡町内		○	転倒・躓き	不休	
16	平成23年10月20日	放射線量測定作業中、犬に噛まれ右足を負傷	広野町内		○	その他(咬傷)	不休	
17	平成23年10月31日	循環水配管点検のための足場組立作業中、足が滑りバランスを崩し左手に持っていたアームを離れた。右手で支柱を掴んでいたため、アームと支柱に右手を挟まれ挫創	3号機ヤード	○		転倒・躓き	不休	
18	平成23年11月24日	現場出向途中、道路のうねりに躓き、左足を捻挫	構内	○		転倒・躓き	不休	
19	平成23年12月10日	保温工事の資材搬入中、段差を乗り越えた際にバランスを崩し、右足首をひねり靭帯損傷	2号機 熱交換器建屋	○		転倒・躓き	不休	

## H24年 福島第二原子力発電所人身災害に関するリスト

No.	発生日付	件名	発生場所	構内	構外	種別	傷害程度	疾病
1	平成24年2月15日	事務本館内で机・ラック等の移動作業中、図書ラックを台車から降ろす際に手が滑り、ラックが落下し左足親指骨折	事務本館	○		飛来・落下	軽傷 I	
2	平成24年2月27日	構内移動中、小石に躓き手をついた際に左手打撲	構内	○		転倒・躓き	不休	
3	平成24年4月17日	土運船の係留ロープ点検中、緩衝材のタイヤにロープが絡まりタイヤを引き上げる必要があると判断した。引き上げ可能か判断するため、タイヤに乗り込み作業していたところ、土運船緩衝タイヤと物揚場護岸に挟まれ肺挫傷・肋骨骨折	物揚げ場	○		挟まれ・巻き込まれ	重傷	
4	平成24年7月20日	構内草刈り作業時、左耳たぶを蜂に刺され負傷	開閉所付近	○		その他(刺され)	不休	