

高圧ガスボンベの取扱いに注意！

台風19号による被害により、ガスボンベが流出したり、ガス機器が損傷している恐れがあります。

- 一般に高圧ガス容器は圧力に耐えうる十分な構造となっていますが、万が一、ガスが漏れていたり、損傷していたりすると危険です。
- ガレキや土砂に埋もれている場合もあります。復旧作業の際や、放置されているガスボンベを見つけた場合は、近寄ったりせず、下記の連絡先に御連絡ください。
- ガス設備の復旧は各ガス販売店へご相談ください。

〈L P ガスボンベ〉

(一社) 福島県L P ガス協会

TEL : 024-593-2161

〈その他の高圧ガスボンベ〉

福島県一般高圧ガス協会

TEL : 024-942-8731

