

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について第6報

令和元年7月4日
福島県危機管理部放射線監視室
福島県総務部私学・法人課
福島県こども未来局こども・青少年政策課
福島県文化スポーツ局スポーツ課
福島県教育委員会健康教育課

県では平成23年度より県民の安全及び安心の確保につなげるため、学校等屋外プールのモニタリングを実施しており、今年度も5月から7月まで調査を実施します。調査結果については、随時公表してまいります。

(今回報告分の概要)

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値(10Bq/kg)を下回っていました。

1 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (6月13日~6月20日 採取分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	48

2 調査結果

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計 調査済み地点数
管理目標値(10Bq/kg) 未満	48	189
管理目標値(10Bq/kg) 以上	0	0

(参考)

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値(放射性セシウム(セシウム-134とセシウム-137の合計)10Bq/kg)で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果

No.	採取日	方部	市町村名	採取地点 ()はプール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
						セシウム-134		セシウム-137	
						検出限界値		検出限界値	
1	6月14日	県北	福島市	福島市立鎌田小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.87)
2	6月14日	県北	福島市	福島市立庭塚小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.60)
3	6月14日	県北	福島市	福島市立野田小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.72)	不検出	(0.60)
4	6月14日	県北	福島市	福島市立金谷川小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.81)	不検出	(0.74)
5	6月14日	県北	福島市	福島市立福島第四小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.73)	不検出	(0.90)
6	6月14日	県北	福島市	福島市立荒井小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.63)	不検出	(0.74)
7	6月14日	県北	福島市	福島市立松川小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.57)	不検出	(0.66)
8	6月18日	県北	福島市	福島市立岡山小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.59)	不検出	(0.54)
9	6月19日	県北	福島市	福島市立御山小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.61)
10	6月20日	県北	福島市	福島市立森合小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.50)
11	6月14日	県北	伊達市	伊達市立月館中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.63)	不検出	(0.70)
12	6月18日	県北	伊達市	伊達市立伊達小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.57)
13	6月18日	県北	伊達市	伊達市立松陽中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.57)
14	6月14日	県北	桑折町	醸芳保育所	管理目標値未満	不検出	(0.57)	不検出	(0.50)
15	6月18日	県北	国見町	国見町立県北中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.62)
16	6月17日	県中	郡山市	福島県立聴覚支援学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.72)	不検出	(0.60)
17	6月20日	県中	郡山市	学校法人本田学園 柴宮幼稚園(15mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.57)
18	6月14日	会津	会津若松市	会津学鳳高等学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.50)
19	6月17日	会津	会津若松市	会津若松ザベリオ学園小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.81)	不検出	(0.50)
20	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立塩川小学校	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.70)
21	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立熊倉小学校	管理目標値未満	不検出	(0.55)	不検出	(0.66)
22	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立関柴小学校	管理目標値未満	不検出	(0.49)	不検出	(0.46)
23	6月17日	会津	喜多方市	喜多方市立第三小学校	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.46)
24	6月17日	会津	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.50)	不検出	(0.61)
25	6月17日	会津	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校(10mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.73)	不検出	(0.50)
26	6月19日	会津	喜多方市	喜多方市立高郷中学校	管理目標値未満	不検出	(0.59)	不検出	(0.63)
27	6月19日	会津	喜多方市	喜多方市立第二中学校	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.57)
28	6月19日	会津	北塩原村	北塩原村立第一中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.55)	不検出	(0.71)
29	6月18日	会津	磐梯町	磐梯町立磐梯第二小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.59)	不検出	(0.63)
30	6月17日	南会津	南会津町	南会津町立田島第二小学校(低学年プール)	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.53)
31	6月17日	南会津	南会津町	南会津町立田島第二小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.54)
32	6月14日	相双	相馬市	相馬市立磯部小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.73)	不検出	(0.61)
33	6月20日	相双	相馬市	相馬市立日立木小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.63)	不検出	(0.56)
34	6月20日	相双	相馬市	相馬市立中村第二小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.60)	不検出	(0.53)
35	6月14日	相双	広野町	広野町立広野中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.63)	不検出	(0.66)
36	6月17日	相双	新地町	新地町立新地小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.61)
37	6月13日	いわき	いわき市	いわき市立夏井小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.55)	不検出	(0.53)
38	6月14日	いわき	いわき市	いわき市立磐崎小学校	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.63)
39	6月14日	いわき	いわき市	いわき市立藤原小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.71)	不検出	(0.50)
40	6月14日	いわき	いわき市	いわき市立江名小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.60)
41	6月14日	いわき	いわき市	いわき市立内郷第二中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.60)	不検出	(0.53)
42	6月14日	いわき	いわき市	いわき市立平第四小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.41)
43	6月14日	いわき	いわき市	福島県立小名浜高等学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.72)	不検出	(0.53)
44	6月17日	いわき	いわき市	いわき市立郷ヶ丘小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.61)
45	6月18日	いわき	いわき市	いわき市立平第一小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.55)	不検出	(0.54)
46	6月19日	いわき	いわき市	いわき市立田人小・中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.64)	不検出	(0.42)
47	6月19日	いわき	いわき市	いわき市立湯本第一中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.71)	不検出	(0.50)
48	6月20日	いわき	いわき市	福島県立いわき総合高等学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.46)

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。
 ※2 セシウム-134,137の半減期から、採取時刻時点での放射能濃度となるように補正を行っています。
 ※3 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。
 ※4 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。