

9/17 23時23分～9/18 2時03分にかけて、
 K排水路の雨水が集中的な降雨の影響※で、断続的に3回、堰の下流
 側に一部排水されている状況を確認。

9/17 23:23～23:31
 23:45～24:16
 9/18 0:29～2:03

・なお、K排水路の排水をC排水路に移送するポンプ8台については正常に稼働（全8台稼働）

※排水が確認された前後の降雨量は下記の通り

9/17	21:00～22:00	7mm/h
	22:00～23:00	10.5mm/h
	23:00～24:00	9.5mm/h
9/18	0:00～1:00	12.5mm/h
	1:00～2:00	5.5mm/h
	2:00～3:00	2.5mm/h
	3:00～4:00	0mm/h



K排水路から港湾内に繋がるC排水路へのポンプ移送

■ K排水路移送ポンプ配置概要（K排水路の本格付替えに先立ち、暫定的にK排水路の排水をC排水路に移送する。4月17日運転開始）

