

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成30年5月17日 11時10分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機		
原子炉注水状況	給水系 (FDW小流量)	1.45 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.43 m3/h	給水系 (FDW小流量)	0.01 m3/h				
	CS系 (CS小流量)	1.46 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.47 m3/h	CS系 (CS小流量)	3.01 m3/h				
原子炉压力容器底部温度	vessel bottom head (TE-263-69L1)	19.0 °C								
	原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	18.8 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	25.6 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	22.9 °C				
	vessel down commer (TE-263-69G2)	18.8 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	24.7 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	21.9 °C				
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	19.2 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	25.1 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	22.7 °C			
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	18.9 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	25.1 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	21.2 °C			
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.61 kPa g	(PT-5-52A)	4.93 kPa g	(PT-5-52A)	0.32 kPa g			
窒素封入流量	RPV(压力容器)	※2 Nm3/h	RPV(压力容器)	12.53 Nm3/h	RPV(压力容器)	17.00 Nm3/h				
	PCV(格納容器)	- Nm3/h	PCV(格納容器)	- Nm3/h	PCV(格納容器)	- Nm3/h				
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量	20.0 m3/h		※2 m3/h		※2 m3/h				
	水素濃度	A系	※2 vol%	A系	※2 vol%	A系	※2 vol%			
		B系	0.00 vol%	B系	0.00 vol%	B系	0.02 vol%			
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	※2 Bq/cm3	A系: 指示値	※2 Bq/cm3	A系: 指示値	※2 Bq/cm3			
		検出限界値	※2 Bq/cm3	検出限界値	※2 Bq/cm3	検出限界値	※2 Bq/cm3			
		B系: 指示値	1.25E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3			
検出限界値		3.80E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.5E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	26.4 °C	(TE-19-72)	26.0 °C	(TI012-1)	26.1 °C	(XX-TE-015)	※3 °C		
FPCスキマサージタンク水位		3.84 m	(LT-19-10)	2.98 m		4.15 m	(LT-19-79)	67.00 ×100 mm		
異常の有無	無		無		無		無			

※1 指示値が検出限界未満の場合は「ND」と記載する。

※2 監視PC操作中のためデータ未確認

※3 作業により4号機使用済燃料プール冷却系一次冷却系ポンプ停止中のため欠測