

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成30年9月20日 9時49分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系 (FDW小流量)	1.42 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.43 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.44 m3/h		
		CS系 (CS小流量)	1.40 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.46 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.44 m3/h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	27.2 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	27.2 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	32.2 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	32.4 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	27.2 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	33.2 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	31.3 °C		
原子炉 格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	27.5 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	33.7 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	32.5 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	27.2 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	33.3 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	30.7 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.52 kPa g	(PT-5-52A)	3.49 kPa g	(PT-5-52A)	0.34 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	27.93 Nm3/h	RPV(圧力容器)	12.53 Nm3/h	RPV(圧力容器)	17.00 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	- Nm3/h	PCV(格納容器)	- Nm3/h	PCV(格納容器)	- Nm3/h		
原子炉 格納容器	ガス管理シ ステム排気流量		19.8 m3/h		16.22 m3/h		15.85 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.07 vol%	A系	0.03 vol%		
		B系	※2 vol%	B系	0.07 vol%	B系	0.03 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.47E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	3.94E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.6E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.4E-01 Bq/cm3		
	B系: 指示値	1.27E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3			
検出限界値	3.58E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.4E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度		(FPCポンプ入口温度)	30.2 °C	(TE-19-72)	30.2 °C	(TI012-1)	30.0 °C	(XX-TE-015)	※3 °C
FPCスキマサージタンク水位			2.36 m	(LT-19-10)	2.71 m		3.91 m	(LT-19-79)	24.95 ×100 mm
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界未満の場合は「ND」と記載する。

※2 作業に伴いデータ欠測

※3 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止運用中のため欠測