

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成31年1月8日 12時08分 現在

|                |                   | 1号機                              |                 | 2号機   |                | 3号機                           |             | 4号機         |               |
|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 原子炉注水状況        |                   | 給水系 (FDW小流量)                     | 1.56 m3/h       | 給水系 (FDW小流量)                                  | 1.58 m3/h      | 給水系 (FDW小流量)                  | 1.45 m3/h   |             |               |
|                |                   | CS系 (CS小流量)                      | 1.45 m3/h       | CS系 (CS小流量)                                   | 1.49 m3/h      | CS系 (CS小流量)                   | 1.42 m3/h   |             |               |
| 原子炉压力容器底部温度    |                   | vessel bottom head (TE-263-69L1) | 15.5 °C         |   |                |                               |             |             |               |
|                |                   | 原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)   | 15.4 °C         | RPV温度 (TE-2-3-69R)                            | 18.3 °C        | スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) | 20.7 °C     |             |               |
|                |                   | vessel down commer (TE-263-69G2) | 15.2 °C         | vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)   | 20.6 °C        | RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)    | 18.9 °C     |             |               |
| 原子炉格納容器        | 容器内温度             | HVH-12A return air (TE-1625A)    | 15.8 °C         | return air drywell cooler (TE-16-114B)        | 21.6 °C        | 格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)    | 20.4 °C     |             |               |
|                |                   | HVH-12A supply air (TE-1625F)    | 15.3 °C         | supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1) | 20.7 °C        | 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)  | 18.4 °C     |             |               |
|                | 容器圧力              | (PT-1601-69)                     | 1.37 kPa g      | (PT-5-52A)                                    | 3.24 kPa g     | (PT-5-52A)                    | 0.34 kPa g  |             |               |
| 窒素封入流量         |                   | RPV(压力容器)                        | 28.42 Nm3/h     | RPV(压力容器)                                     | 10.63 Nm3/h    | RPV(压力容器)                     | 17.30 Nm3/h |             |               |
|                |                   | PCV(格納容器)                        | ※2 Nm3/h        | PCV(格納容器)                                     | ※2 Nm3/h       | PCV(格納容器)                     | ※2 Nm3/h    |             |               |
| 原子炉格納容器        | ガス管理システム排気流量      |                                  | 22.1 m3/h       |   | 16.31 m3/h     |                               | 18.94 m3/h  |             |               |
|                | 水素濃度              | A系                               | 0.00 vol%       | A系  | 0.08 vol%      | A系                            | ※3 vol%     |             |               |
|                |                   | B系                               | 0.00 vol%       | B系  | 0.07 vol%      | B系                            | 0.04 vol%   |             |               |
|                | 放射能濃度 (Xe 135) ※1 | A系: 指示値                          | 1.18E-03 Bq/cm3 | A系: 指示値                                       | ND Bq/cm3      | A系: 指示値                       | ※3 Bq/cm3   |             |               |
|                |                   | 検出限界値                            | 3.80E-04 Bq/cm3 | 検出限界値   | 1.5E-01 Bq/cm3 | 検出限界値                         | ※3 Bq/cm3   |             |               |
|                | B系: 指示値           | 8.52E-04 Bq/cm3                  | B系: 指示値         | ND Bq/cm3                                     | B系: 指示値        | ND Bq/cm3                     |             |             |               |
| 検出限界値          | 3.59E-04 Bq/cm3   | 検出限界値                            | 1.4E-01 Bq/cm3  | 検出限界値   | 2.3E-01 Bq/cm3 |                               |             |             |               |
| 使用済燃料プール水温度    |                   | (FPCポンプ入口温度)                     | 29.0 °C         | (TE-19-72)                                    | 31.3 °C        | (TI012-1)                     | 30.2 °C     | (XX-TE-015) | 14.92 °C      |
| FPCスキマサージタンク水位 |                   |                                  | 3.70 m          | (LT-19-10)                                    | 4.32 m         |                               | 4.67 m      | (LT-19-79)  | 44.93 ×100 mm |
| 異常の有無          |                   | 無                                |                 | 無   |                | 無                             |             | 無           |               |

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 作業に伴いデータ欠測