

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成31年2月12日 11時31分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機		
原子炉注水状況	給水系 (FDW小流量)	1.45 m ³ /h	給水系 (FDW小流量)	1.43 m ³ /h	給水系 (FDW小流量)	1.52 m ³ /h				
	CS系 (CS小流量)	1.36 m ³ /h	CS系 (CS小流量)	1.58 m ³ /h	CS系 (CS小流量)	1.52 m ³ /h				
原子炉压力容器底部温度	vessel bottom head (TE-263-69L1)	14.5 °C								
	原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	14.4 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	20.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	19.4 °C				
	vessel down commer (TE-263-69G2)	14.3 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	20.7 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	17.8 °C				
原子炉 格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	14.8 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	21.5 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	19.2 °C			
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	14.4 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	21.0 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	17.6 °C			
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.49 kPa g	(PT-5-52A)	2.33 kPa g	(PT-5-52A)	0.33 kPa g			
窒素封入流量	RPV(压力容器)	28.42 Nm ³ /h	RPV(压力容器)	10.63 Nm ³ /h	RPV(压力容器)	17.30 Nm ³ /h				
	PCV(格納容器)	※2 Nm ³ /h	PCV(格納容器)	※2 Nm ³ /h	PCV(格納容器)	※2 Nm ³ /h				
原子炉 格納容器	ガス管理シス テム排気流量	20.6 m ³ /h		14.55 m ³ /h		19.52 m ³ /h				
	水素濃度	A系	0.01 vol%	A系	0.07 vol%	A系	0.05 vol%			
		B系	0.00 vol%	B系	0.07 vol%	B系	0.03 vol%			
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	8.85E-04 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³			
		検出限界値	3.82E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm ³	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm ³			
	B系: 指示値	1.25E-03 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³				
検出限界値	3.23E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm ³	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm ³					
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	17.0 °C	(TE-19-72)	16.4 °C	(TI012-1)	15.8 °C	(XX-TE-015)	13.61 °C		
FPCスキマサージタンク水位		2.91 m	(LT-19-10)	3.38 m		2.69 m	(LT-19-79)	37.57 ×100 mm		
異常の有無	無		無		無		無			

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中