

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

平成31年4月8日 10時15分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況 ※3	給水系 (FDW小流量)	2.46 m3/h	給水系 (FDW小流量)	0.00 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.99 m3/h			
	CS系 (CS小流量)	1.75 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.49 m3/h	CS系 (CS小流量)	2.47 m3/h			
原子炉压力容器底部温度	vessel bottom head (TE-263-69L1)	14.7 °C							
	原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	14.6 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	25.1 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	17.6 °C			
	vessel down commer (TE-263-69G2)	14.6 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	21.9 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	16.6 °C			
原子炉格納容器	容器内温度								
	容器圧力								
窒素封入流量	RVH-12A return air (TE-1625A)	14.8 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	22.3 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	17.6 °C			
	HVH-12A supply air (TE-1625F)	14.6 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	22.1 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	16.3 °C			
窒素封入流量	RPV(压力容器)	27.93 Nm3/h	RPV(压力容器)	10.44 Nm3/h	RPV(压力容器)	17.00 Nm3/h			
	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h			
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量	23.7 m3/h		13.50 m3/h		16.68 m3/h			
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.08 vol%	A系	0.06 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.07 vol%	B系	0.05 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.20E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	4.08E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm3		
	B系: 指示値	1.09E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3			
検出限界値	3.42E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.3E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	18.5 °C	(TE-19-72)	18.4 °C	(TI012-1)	18.2 °C	(XX-TE-015)	14.78 °C	
FPCスキマサージタンク水位		4.16 m	(LT-19-10)	3.57 m		3.79 m	(LT-19-79)	32.68 ×100 mm	
異常の有無	無		無		無		無		

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 作業に伴い原子炉注水流量変更中