

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和1年5月27日 12時00分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況 ※3	給水系 (FDW小流量)	2.49 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.50 m3/h	給水系 (FDW小流量)	1.52 m3/h			
	CS系 (CS小流量)	1.50 m3/h	CS系 (CS小流量)	1.51 m3/h	CS系 (CS小流量)	2.47 m3/h			
原子炉压力容器底部温度	vessel bottom head (TE-263-69L1)	19.1 °C							
	原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	18.9 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	25.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	21.3 °C			
	vessel down commer (TE-263-69G2)	18.8 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	24.6 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	20.5 °C			
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	19.0 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	25.1 °C	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)	21.3 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	18.8 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	24.8 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	20.2 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.04 kPa g	(PT-5-52A)	2.95 kPa g	(PT-5-52A)	0.36 kPa g		
窒素封入流量		RPV(压力容器)	28.20 Nm3/h	RPV(压力容器) ※4	11.49 Nm3/h	RPV(压力容器)	17.15 Nm3/h		
		PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h	PCV(格納容器)	※2 Nm3/h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		25.8 m3/h		12.87 m3/h		18.72 m3/h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.07 vol%	A系	0.13 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.07 vol%	B系	0.11 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.22E-03 Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3	A系: 指示値	ND Bq/cm3		
		検出限界値	3.64E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.5E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.2E-01 Bq/cm3		
	B系: 指示値	1.39E-03 Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3	B系: 指示値	ND Bq/cm3			
検出限界値	3.23E-04 Bq/cm3	検出限界値	1.4E-01 Bq/cm3	検出限界値	2.2E-01 Bq/cm3				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	27.0 °C	(TE-19-72)	※5 - °C	(TI012-1)	26.7 °C	(XX-TE-015)	※6 - °C	
FPCスキマサージタンク水位		4.78 m	(LT-19-10)	5.55 m		3.73 m	(LT-19-79)	67.23 ×100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 作業に伴い原子炉注水流量変更中

※4 総流量からブロー用流量の差により算出

※5 2号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中

※6 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中