

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年8月17日

（入札執行権者） 福島県知事 内堀 雅雄

工事番号	第 20-50541-0006 号
工事名	配水池水位計更新工事(初野浄水場)
質 問 事 項	
<p>1 令和2年8月17日から令和2年8月20日までの間で現場調査は可能でしょうか。</p> <p>2 既設水位計変換器はフランジ取付型のようなのですが、今回は取付方法が変わってもよろしいでしょうか。例えば50AパイプにU字ボルトで固定するタイプなど。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 令和2年8月18日から令和2年8月20日までの間で現地調査は可能ですが、初野浄水場管理棟は職員が常駐していないため、現地調査を希望される具体的な日時を企業局までお知らせください。</p> <p>2 今回更新工事において既設構造に改造が生じないよう、既設水位計変換器と同様、取付方法はフランジ取付型で計画しております。</p>	