

一般廃棄物最終処分場における放流水及び地下水中の放射性物質濃度

施設名称	市町村等	測定日	測定試料 (試料名)	測定結果(Bq/l)		濃度限度に対する割合			検出下限値(Bq/l)	
				セシウム134	セシウム137	セシウム134 割合	セシウム137 割合	合計 (1を超えないこと)	セシウム134	セシウム137
福島市	金沢第二埋立処分場	2013/11/20	放流水	13	33	0.22	0.37	0.59	1	1
			周縁地下水 (上流側井戸)	不検出	不検出				1	1
			周縁地下水 (下流側井戸)	不検出	不検出				1	1
伊達地方 衛生処理組合	伊達地方衛生処理組合 一般廃棄物埋立処分地	2013/11/5	処理水 (再利用水)	5	12	0.08	0.13	0.21	1	1
			地下水 (上流側)	不検出	不検出				1	1
			地下水 (下流側)	不検出	不検出				1	1
安達地方 広域行政組合	東和クリーンヒル	2013/11/1	放流水	不検出	不検出				2	2
			周縁地下水 (上流側井戸)	不検出	不検出				1	1
			周縁地下水 (下流側井戸)	不検出	不検出				1	1
郡山市	郡山市河内 埋立処分場	2013/11/29	放流水	0.714	1.75	0.012	0.019	0.031	0.603	0.665
			地下水 (処理施設周辺)	不検出	不検出				0.626	0.646
田村広域 行政組合	田村地方 一般廃棄物 最終処分場	2013/9/19	周縁地下水 (上流側井戸)	不検出	不検出				1.2	1.2
			周縁地下水 (下流側井戸)	不検出	不検出				1.1	0.97
須賀川地方 保健環境組合	須賀川地方 衛生センター 最終処分場	2013/11/14	放流水	不検出	不検出				0.59	0.73
			地下水(上流部)	不検出	不検出				0.55	0.73
			地下水(下流部)	不検出	不検出				0.66	0.71
石川地方生活 環境施設組合	きららクリーンセンター	2013/10/3	放流水	不検出	不検出				1.2	1.9
白河地方広域 市町村圏整備 組合	西郷埋立処分場	2013/11/14	放流水	不検出	不検出				20	20
			地下水(上流)	不検出	不検出				20	20
			地下水(下流)	不検出	不検出				20	20
東白衛生組合	東白クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場	2014/1/22	放流水	不検出	不検出				20	20
			地下水(上流井戸)	不検出	不検出				20	20
			地下水(下流井戸)	不検出	不検出				20	20
喜多方地方 広域市町村圏 組合	環境センター 羽山最終処分場	2013/11/14	放流水	不検出	不検出				1.9	1.8
			周縁地下水 (上流側井戸)	不検出	不検出				0.82	0.73
			周縁地下水 (下流側井戸)	不検出	不検出				0.71	0.80
会津若松地方 広域市町村圏 整備組合	沼平第2 最終処分場	2013/11/7	放流水	3.2	6.4	0.053	0.071	0.12	1.5	1.7
			地下水	不検出	不検出				1.5	2.0
相馬市	相馬市一般廃棄物埋立最終 処分場	2013/11/8	放流水	不検出	不検出				0.4	0.5
		2013/11/8	周縁地下水 (上流側井戸)	不検出	不検出				0.5	0.5
		2013/11/8	周縁地下水 (下流側井戸)	不検出	不検出				0.4	0.6
南相馬市	クリーン原町センター最終処 分場	2013/11/26	放流水	不検出	不検出				2.0	1.5
		2013/11/12	周縁地下水 (観測井上流)	不検出	不検出				1.7	1.7
			周縁地下水 (観測井下流)	不検出	不検出				1.5	2.0
いわき市	クリンピーの森	2013/11/1	放流水	不検出	不検出				10	10
			周縁地下水 (上流)	不検出	不検出				1	1
			周縁地下水 (下流)	不検出	不検出				1	1