

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 6月27日

福島県知事

工事（委託業務）番号	第23-16035-0004号
工事（委託業務）名	越後三山只見国定公園奥会津ビジターセンター（仮称）整備 （建築改修）工事
質 問 事 項	
<p>1 設計書P16鉄筋工事に組立取付の項目がありませんが、どちらに計上されていますか？</p> <p>2 天井、階段解体の際に足場が必要と思われませんが、どのようにお考えでしょうか？</p> <p>3 代価表22の（電）配線器具1の単価をご教示願います。</p> <p>4 設計図書S-01において、鉄骨製作工場がMグレード指定となっておりますが、本工事の鉄骨工事の規模（階段製作のみ）でもRグレード工場での製作は不可となるのでしょうか？</p>	
回 答 事 項	
<p>1 同ページ 細目別内訳 鉄筋 の「梁貫通孔補強鉄筋工場加工」を鉄筋加工組立と読み替えてください。</p> <p>2 細目別内訳 直接仮設 の内部仕上足場、内部枠組仕上足場をそれぞれ解体工事でも使用することで設計しています。</p> <p>3 （電）配線器具1「有圧換気扇コントロールスイッチ（取付枠付）」の単価は 2,250円/個 になります。</p> <p>4 監督員協議とします。</p>	