

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年 7月 6日

福島県教育委員会教育長 大沼 博文

工事番号	第 23-70011-0003 号
工事名	安達地区特別支援学校高等部整備（電気）工事
質 問 事 項	
1 金抜き設計書「実習棟、幹線設備・電灯設備」において、「建設発生土受入れ費（県単価）が計上されておりますが、県のホームページ等を拝見しても見当たりません。つきましては、単価の開示又は単価構成内訳について御教示ください。	
2 E-50図において特記事項の内容にHUBボックス仕様が明記されていますが、「HUBボックス仕様は本宮高校校舎設置のボックス同等とする。」という一文があります。本宮高校校舎設置のHUBボックスの仕様について御教示ください。	
回 答 事 項	
1 建設発生土受入れ費等については、別添のとおりです。	
2 HUBボックス仕様は、次のとおりです。 【誤】 HUBボックス仕様： EIA規格19インチ、4U程度、鋼板製壁掛、標準色塗装、正面スリット入、側面スリット入 アクリル窓付 正面扉 側面パネル着脱可能型、コーナー設置可能型、木板、可動アングル付 HUBボックス仕様は本宮高校校舎設置のボックス同等とする 【正】 HUBボックス仕様： EIA規格19インチ、4U程度、鋼板製壁掛、標準色塗装、正面スリット入、側面スリット入 アクリル窓付 正面扉 側面パネル着脱可能型、コーナー設置可能型、木板、可動アングル付 ボックス外観（スリット配置、アクリル窓配置等）は、本宮高校校舎設置のボックスを参考とする	

