



別紙1 対象施設等

	10	11	12	13	14
対象施設	滝川ダム管理事務所	福島県中央家畜保健衛生所(事務所棟他)	福島県中央家畜保健衛生所(保冷施設)	水産海洋研究センター	水産資源研究所
業種及び用途	管理事務所	事務所・研究施設	研究施設	事務所・研究施設	事務所・研究施設外
現契約種別	高压電力S	業務用電力	高压電力S	業務用電力	高压電力
供給電気方式	三相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流三相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000V	6,600V	6,600V	6,000V	6,000V
計量電圧(標準電圧)	6,000V	6,600V	6,600V	6,000V	6,000V
標準周波数	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
受電方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無					
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	無	無	有
太陽光発電設備の有無	無	有	無	有	無
電力量等の検針					
自動検針装置	無	無	無	有	無
電力会社の検針方法	一般検針	遠隔による検針	遠隔による検針	遠隔による検針	検針員による検針
計量器の構成	SM	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)	電力需給用複合計器(通信機能付)
需給地点	第1号柱上の東北電力架空引込線と福島県の電気設備との接続点	中央家畜保健衛生所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	中央家畜保健衛生所における福島県の施設した第1号柱上の東北電力株式会社の架空引込線と福島県の開閉器電源側との接続点	水産海洋研究センターにおける福島県の構内引込第1柱に施設した区分開閉器の電源側接続点	水産資源研究所の構内引込第1柱に施設した区分開閉器の電源側接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
その他					