



ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年9月28日(木)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の確認	
確認箇所	K4タンクエリア、多核種除去設備等処理水移送配管			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第2回目の放出が10月に予定されていることから、設備の状況を確認した。</p> <p>【測定・確認用設備の状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第2回目に放出予定であるK4タンクエリアC群の出口弁（ゲート弁）が閉状態で固定されていることを確認した。（写真1）</li> <li>令和5年度内に放出予定のK3タンクに貯留されているALPS処理水を測定・確認用設備（K4タンクエリア）に移送するための移送配管の敷設作業が行われていた。（写真2）</li> </ul>			
				
	（写真1）C群処理水サンプルタンク出口弁（ゲート弁）の状況		（写真2）移送配管の敷設状況	