

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和5年11月24日 8時54分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機			
原子炉注水状況		給水系	2.65 m ³ /h	給水系	0.00 m ³ /h	給水系	1.73 m ³ /h				
		CS系	1.30 m ³ /h	CS系	1.51 m ³ /h	CS系	2.06 m ³ /h				
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	23.7 °C								
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	18.9 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	32.9 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	27.0 °C				
		vessel down commer (TE-263-69G2)	22.7 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	32.8 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	26.9 °C				
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	23.1 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	33.1 °C	PCV温度 (TE-16-002)	25.0 °C				
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	23.1 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	33.0 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	26.5 °C				
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.13 kPa g	(PT-5-52A)	2.64 kPa g	(PT-5-52A)	0.50 kPa g				
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	15.93 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	12.30 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	14.96 Nm ³ /h				
		PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h				
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		21.1 m ³ /h		18.34 m ³ /h		20.28 m ³ /h				
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.04 vol%	A系	0.13 vol%				
		B系	0.00 vol%	B系	0.02 vol%	B系	0.11 vol%				
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.38E-03 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³				
		検出限界値	4.62E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³				
		B系: 指示値	1.36E-03 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³				
検出限界値		3.56E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³					
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	21.8 °C		20.8 °C	(TI012-1)※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C			
FPCスキマサージタンク水位		4.75 m	(LT-19-10)	2.87 m		3.53 m	(LT-19-79)	29.38 ×100 mm			
異常の有無		無		無		無		無			

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外