

## 仕様書別紙1

## 対象施設等

	1	2	3	4	5
対象施設	ふくしま医療センターこころの杜	宮下病院	南会津病院	ふたば医療センター 附属病院	ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所
業種及び用途	病院	病院	病院	病院	病院
契約種別	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用電力
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	2回線式(常時+予備線)	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無					
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有	無
太陽光発電設備の有無	有	無	有	無	無
電力量等の検針					
自動検針装置	有	無	無	有	有
電力会社の検針方法	自動検針	手動検針	手動検針	自動検針	自動検針
計量器の構成	記録型計量器 (専用通信端末付)	電力需給用複合計器	変成器付複合計器	電力需給用複合計器 (通信機能付)	電力需給用複合計器 (通信機能付)
需給地点	ふくしま医療センターこころの杜 における福島県の敷設した第1号 柱上の東北電力株式会社の架空 引込線と福島県の開閉器電源側 との接続点	宮下病院における福島県の敷設 した第1号柱上の東北電力株式 会社の架空引込線と福島県の開 閉器電源側との接続点	南会津病院における福島県の敷 設した本線柱及び予備線柱上の 東北電力株式会社の架空引込線 と福島県の開閉器電源側との接 続点	ふたば医療センター附属病院に おける福島県の敷設した第1号柱 上の東北電力株式会社の架空引 込線と福島県の開閉器電源側と の接続点	ふたば復興診療所における福島 県の敷設した第1号柱上の東北 電力株式会社の架空引込線と福 島県の開閉器電源側との接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ
その他					

仕様書別紙2

契約電力及び予定使用電力量

対象施設	用途	契約電力 (kW)	予定使用電力量(kWh)												
			令和6年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年 1月	2月	3月	4月	5月	合計
1  Fukushima Medical Center Kokoro no Sato	病院	600	85,200	114,600	118,900	112,700	103,600	113,700	170,100	181,700	158,800	121,700	82,200	65,800	1,429,000
		ピーク	0	17,300	18,400	16,200									51,900
		昼間	53,900	51,300	54,200	48,600	57,100	62,000	92,400	91,400	88,100	66,200	42,400	32,200	739,800
		夜間	31,300	46,000	46,300	47,900	46,500	51,700	77,700	90,300	70,700	55,500	39,800	33,600	637,300
2  Miyama Hospital	病院	87	19,600	25,500	26,200	19,800	21,200	22,600	30,500	36,700	30,200	26,600	20,200	18,300	297,400
3  Nanai Hospital	病院	(※1) 287	107,300	125,400	132,000	110,400	104,000	115,200	132,400	135,100	122,300	124,500	104,300	95,500	1,408,400
		ピーク	0	17,200	18,800	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500
		昼間	68,800	57,000	61,600	50,000	59,700	60,900	68,000	64,200	63,700	67,700	54,200	47,800	723,600
		夜間	38,500	51,200	51,600	43,900	44,300	54,300	64,400	70,900	58,600	56,800	50,100	47,700	632,300
4  Futaba Medical Center Affiliated Hospital	病院	161	40,200	49,400	54,200	43,700	48,100	52,600	75,300	81,900	71,700	65,600	51,700	40,800	675,200
5  Futaba Medical Center Affiliated Futaba Reiki Clinic	病院	36	4,000	5,100	5,700	4,200	4,200	4,600	7,400	9,300	8,500	7,600	5,000	3,600	69,200
合計			256,300	320,000	337,000	290,800	281,100	308,700	415,700	444,700	391,500	346,000	263,400	224,000	3,879,200

※1 県立南会津病院は、2回線(常時+予備線)ともに287kwである

仕様書別紙3-1

1 令和3年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
1  Fukushima Medical Center こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	64,104	56,868	66,517	85,855	91,036	63,688	64,228	68,477	80,584	84,880	77,139	77,973	881,349	
		ピーク時間	0	0	0	12,867	13,710	8,753	0	0	0	0	0	0	0	35,330
		昼間時間	36,648	29,455	43,192	39,454	41,916	28,772	39,056	39,688	46,141	44,654	44,072	47,762	47,762	480,810
		夜間時間	27,456	27,413	23,325	33,534	35,410	26,163	25,172	28,789	34,443	40,226	33,067	30,211	30,211	365,209
		最大需要電力(kW)	161	137	185	259	253	166	163	178	181	187	181	171	171	
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	19,536	17,753	19,001	24,683	26,078	18,711	20,881	23,529	29,913	35,498	30,125	27,338	293,046	
		最大需要電力(kW)	46	43	58	73	81	51	61	69	77	77	78	64	64	
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	104,790	99,160	115,040	129,800	136,100	109,670	109,490	118,120	133,400	137,560	125,150	131,330	1,449,610	
		ピーク時間				17,900	18,740	16,480								53,120
		昼間時間	54,380	50,070	74,470	59,260	61,700	48,680	65,040	63,190	68,940	66,140	65,210	71,740	71,740	748,820
		夜間時間	50,410	49,090	40,570	52,640	55,660	44,510	44,450	54,930	64,460	71,420	59,940	59,590	59,590	647,670
		最大需要電力(kW)	240	299	281	291	293	280	282	269	278	281	284	277	277	
4  二葉医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	51,300	40,722	39,256	48,096	54,310	42,100	47,819	54,024	73,946	78,253	71,456	67,083	668,365	
		最大需要電力(kW)	117	82	79	109	128	93	106	131	169	162	165	164	164	
5  二葉医療センター 附属二葉復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	5,180	3,603	4,004	4,820	5,744	4,024	4,268	4,926	6,833	9,521	8,936	8,898	70,757	
		最大需要電力(kW)	28	18	16	21	24	16	25	29	37	31	36	32	32	

仕様書別紙3-2

2 令和4年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1  Fukushima Medical Center こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	62,248	56,219	47,356	90,363	91,855	109,326	95,300	113,750	170,046	181,673	158,783	121,620	1,298,539
		ピーク時	0	0	0	13,746	14,575	16,118	0	0	0	0	0	0	44,439
		昼間時間	36,086	29,118	42,314	42,038	44,143	48,395	51,653	62,004	92,365	91,360	88,132	66,162	693,770
		夜間時間	26,162	27,101	23,051	34,579	33,137	44,813	43,647	51,746	77,681	90,313	70,651	55,458	578,339
		最大需要電力(kW)	167	135	236	251	257	401	481	387	487	494	493	401	
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	20,798	18,748	20,134	26,271	26,252	20,826	21,507	21,598	31,047	37,912	30,256	25,934	301,283
		最大需要電力(kW)	52	46	62	68	76	65	58	58	81	87	85	65	
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	103,830	91,870	99,490	121,130	127,840	111,300	98,620	112,240	131,550	132,710	119,510	117,720	1,367,810
		ピーク時				16,540	18,830	16,560							51,930
		昼間時間	54,090	45,490	63,090	54,830	61,420	51,360	54,450	58,650	67,150	62,330	62,220	63,620	698,700
		夜間時間	49,740	46,380	36,400	49,760	47,590	43,380	44,170	53,590	64,400	70,380	57,290	54,100	617,180
		最大需要電力(kW)	248	239	239	273	284	279	275	246	262	267	279	243	
4  二葉医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	52,167	40,891	41,141	50,629	54,020	45,374	48,447	51,195	76,617	85,567	72,015	64,058	682,121
		最大需要電力(kW)	127	94	111	107	130	117	99	109	156	171	158	129	
5  二葉医療センター 附属ふたば復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	4,766	3,562	3,967	5,343	5,730	4,392	4,123	4,227	8,011	9,110	8,044	6,310	67,585
		最大需要電力(kW)	23	19	19	20	23	18	21	28	31	36	34	28	