

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年4月12日

（工事執行権者）福島県相双農林事務所長

工事番号	第24-36260-0036号
工事名	復興基盤総合整備 ため池0601工事
質 問 事 項	
<p>1. 仮設計画平面図に示された堤体の南側高台に位置する「水神宮」までの東側既設坂路の路肩部に植樹されている桜の枝が伸長・繁茂して大型車両（クレーン）や建設機械の搬送、走行時に支障となることが想定されますが、これらの部分伐採等について、ご教示願います。</p> <p>2. 上記の東側既設坂路の現状（損傷状態）からみて、工事建設車両の通行利用により既設As舗装版（路面）の損傷がさらに進行するものと推測されますが、工事完了撤退時における条件等について、ご教示願います。</p> <p>3. 当該工事に「取水施設工」の流末部に計画されている「吐水槽、減勢工」が計上されておきませんが、別途発注されるものと考えてよろしいのでしょうか。</p> <p>4. 下記資材について、それぞれの規格または単価をご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none">・ S単一 53号 「大型土のう袋」・ S単一 68号 「土木安定用材（マット・シート類）」・ S単一 119号 「土地改良材」・ 共通単価表 「硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 90° φ400」・ 共通単価表 「硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 11° 1/4 φ400」・ 共通単価表 「硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管 5° 5/8 φ400」・ 共通単価表 「埋設表示テープ類」・ （一括計上）共通単価表 「ステンレス平鋼 SUS304 FB38×6」・ （一括計上）共通単価表 「通気管 65A SGP φ76.3」・ （一括計上）共通単価表 「ステンレス酸洗い費」・ （一括計上）共通単価表 「水密ゴム」 <p>5. 建設副産物の舗装版切断汚泥排水について、積算上の処理施設はございますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>6. 見積単価一覧表のケミカルアンカー（材料費）、（施工費）について、一式あたりの見積単価をお示しいただいておりますが、設計書では44本の表記となっております。一式あたり44本の認識に相違ございませんでしょうか。ご教示願います。</p>	

7. 特記仕様書の「遠隔地等から建設材を調達する場合の設計変更」において、生コンクリートの調達地域がS、T地区と明示されておりますが、これは単価適用地区のS、T地区への変更を示したものでしょうか。
また、その場合において、単価適用地区を施工地域であるS3地区への変更は協議の対象となりますでしょうか。ご教示願います。
8. 上記の質問に続きまして、施工地域ではなく調達地域の単価を適用する理由はどのようなものによるものでしょうか。生コンクリートのみならず施工地域内で調達できない建設資材は調達地域の単価を適用するのが、これからの県の動きとなっていくのでしょうか。
ご教示願います。

回 答 事 項

1. 支障となる範囲の枝の伐採については、地元から承諾を得ておりますので、伐採の範囲等については、福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。
2. 工事終了後の現場状況を踏まえ、必要に応じ、福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。
3. お見込みのとおり別途発注を予定しております。
4.
 - ・ S単一 53号 「大型土のう袋」の単価は、物価資料に掲載の「1 t土のう 丸形φ(径)110×高(長)108cm」を採用しています。
 - ・ S単一 68号 「土木安定用材(マット・シート類)」の単価は、物価資料に掲載の「ポリプロピレン系 厚さ0.37~0.43mm、強度N/5cm1200程度」を採用しています。
 - ・ S単一 119号 「土地改良材」の単価は、土木事業単価表(福島県土木部発行)の「石灰(土質安定処理用) 生石灰(バラ物)」を採用しています。
 - ・ 共通単価表 「硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管90°φ400」の単価は、農林土木事業原単価表(福島県農林水産部発行)の「RR管用90°曲管(FRP製) VUφ400」を採用しています。
 - ・ 共通単価表 「硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管11°1/4φ400」の単価は、農林土木事業原単価表(福島県農林水産部発行)の「RR管用11°1/4曲管(FRP製) VUφ400」を採用しています。
 - ・ 共通単価表 「硬質塩化ビニル管継手材 FRP製曲管5°5/8φ400」の単価は、農林土木事業原単価表(福島県農林水産部発行)の「RR管用5°5/8曲管(FRP製) VUφ400」を採用しています。
 - ・ 共通単価表 「埋設表示テープ類」の単価は、物価資料に掲載の「幅150mm×長50mm シングル ポリエチレンクロス」を採用しています。
 - ・ (一括計上) 共通単価表 「ステンレス平鋼 SUS304 FB38×6」の単価は、物価資料に掲載の「熱間圧延鋼板 SUS304 厚6mm」を採用しています。
 - ・ (一括計上) 共通単価表 「通気管 65A SGP φ76.3」の単価は、物価資料に掲載の「黒ねじ無 7.47kg/m」を採用しています。
 - ・ (一括計上) 共通単価表 「ステンレス酸洗い費」の単価は、見積単価一覧表に追加しました。

訂正後の特記仕様書(tokki.pdf)について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、御確認ください。

・(一括計上) 共通単価表 「水密ゴム」の単価は、見積単価一覧表に追加しました。
訂正後の特記仕様書 (tokki.pdf) について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、御確認ください。

5. 建設副産物の舗装版切断時汚泥排水の積算上の処理施設は、特記仕様書の「5 建設副産物に関すること」に追加しました。

訂正後の特記仕様書 (tokki.pdf) について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、御確認ください。

6. 見積単価一覧表のケミカルアンカー (材料費)、(施工費) の単価の単位について、「式」から「本」に訂正します。

訂正後の特記仕様書 (tokki.pdf) について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、御確認ください。

7. S 地区には、S2、S3 地区を含んでおります。

なお、設計単価は S3 地区を適用しております。

8. 施工地域の単価を適用することを原則としております。

9. その他 (閲覧図書の訂正)

特記仕様書の参考様式 1 - 2 の「共通仮設費率の補正」の諸経費について、該当有り (○) から該当無し (空欄) に訂正します。

訂正後の特記仕様書 (tokki.pdf) について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、御確認ください。

なお、訂正公告を掲載しておりますので、御確認ください。