

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和6年4月15日 9時00分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	1.33 m ³ /h	給水系	1.52 m ³ /h	給水系	1.98 m ³ /h		
		CS系	1.34 m ³ /h	CS系	0.00 m ³ /h	CS系	1.92 m ³ /h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	16.3 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	13.4 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	29.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	18.2 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	15.9 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	24.5 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	17.4 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	15.8 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	24.8 °C	PCV温度 (TE-16-002)	16.5 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	15.8 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	25.0 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	17.5 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.04 kPa g	(PT-5-52A)	2.06 kPa g	(PT-5-52A)	0.53 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	17.02 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	13.24 Nm ³ /h	RPV(圧力容器)	16.04 Nm ³ /h		
		PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		23.9 m ³ /h		19.56 m ³ /h		21.44 m ³ /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.04 vol%	A系	0.30 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.04 vol%	B系	0.30 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.38E-03 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³		
		検出限界値	6.15E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
	B系: 指示値	1.05E-03 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³			
検出限界値	3.44E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm ³				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	20.8 °C		20.0 °C	(TI012-1)※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C	
FPCスキマサージタンク水位		4.55 m	(LT-19-10)	4.17 m		5.83 m	(LT-19-79)	67.17 ×100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外