

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月10日

福島県企業局いわき事業所長

工事番号	第24-60110-0025号（3/3）
工事名	トンネル調査委託（隧道点検調査）
質問事項	
<p>トンネルの大きさの諸元、トンネルの構造など 下記内容について教えてください。</p> <p>【トンネルの大きさなど】</p> <ul style="list-style-type: none">トンネルの内径・外径または幅員・高さ、勾配など トンネルの土被り、流速、断面積など トンネルの上載荷重の有無 など <p>【トンネルの構造など】</p> <ul style="list-style-type: none">鉄筋コンクリートか、無筋コンクリートか、パイプ構造か鉄筋コンクリートの場合、鉄筋の形状（異形か丸鋼か）、径などコンクリートの覆工厚、コンクリート強度など目地の有無、間隔などパイプ構造の場合、管の材質（鋼管かヒューム管など） 管の内径・外径、管厚、継目の構造 など	
回答事項	
<p>【トンネルの大きさなど】 流速は両隧道とも約1.0m/s～1.6m/sです。詳細は別添資料のとおりです（資料5、6）。</p> <p>【トンネルの構造など】 無筋コンクリート構造物です。詳細は別添資料のとおりです（資料5、6）。</p>	