

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月20日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0126号
工事（委託業務）名	県営住宅改善工事（外壁改修外）
質 問 事 項	
<p>1. 設計書頁 6 くさび緊結式足場の月数が5ヶ月となっています。 刊行物では3ヶ月と6ヶ月が記載されています。 刊行物の単価を補正していますか。</p> <p>2. 設計書頁 9 「可とう形改修塗材 RE」ですが、刊行物では2種類（薄付け仕上げ、厚付け仕上げ）あります。 どちらの単価を準用していますか。</p> <p>3. 外壁改修ですが、塗膜除去後の下地調整（C-1等）と高圧水洗浄が計上されていないように読めます。 必要となった場合は、御協議可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 刊行物の単価から算出した基本料とリース料により、5ヶ月に補正しています。</p> <p>2. 厚付け仕上げの単価を採用しています。</p> <p>3. 可とう形改修塗材 RE の単価に下地調整費（微弾性フィラー）を見込んでいます。 設計では高圧水洗浄を想定していないため、必要となる場合は協議に応じます。</p>	