

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和6年5月15日 8時53分 現在

| | | 1号機 | | 2号機 | | 3号機 | | 4号機 | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--|--|--|
| 原子炉注水状況 | | 給水系 | 2.65 m ³ /h | 給水系 | 1.52 m ³ /h | 給水系 | 1.93 m ³ /h | | | | |
| | | CS系 | 0.00 m ³ /h | CS系 | 0.00 m ³ /h | CS系 | 1.88 m ³ /h | | | | |
| 原子炉圧力容器底部温度 | | vessel bottom head (TE-263-69L1) | 20.0 °C | | | | | | | | |
| | | 原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1) | 16.3 °C | RPV温度 (TE-2-3-69R) | 33.0 °C | スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) | 22.3 °C | | | | |
| | | vessel down commer (TE-263-69G2) | 19.6 °C | vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3) | 27.9 °C | RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) | 21.5 °C | | | | |
| 原子炉格納容器 | 容器内温度 | HVH-12A return air (TE-1625A) | 19.4 °C | return air drywell cooler (TE-16-114B) | 28.0 °C | PCV温度 (TE-16-002) | 20.3 °C | | | | |
| | | HVH-12A supply air (TE-1625F) | 19.5 °C | supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1) | 28.2 °C | 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) | 21.2 °C | | | | |
| | 容器圧力 | (PT-1601-69) | 0.03 kPa g | (PT-5-52A) | 1.75 kPa g | (PT-5-52A) | 0.52 kPa g | | | | |
| 窒素封入流量 | | RPV(圧力容器) | 15.26 Nm ³ /h | RPV(圧力容器) | 11.83 Nm ³ /h | RPV(圧力容器) | 12.87 Nm ³ /h | | | | |
| | | PCV(格納容器)※2 | - Nm ³ /h | PCV(格納容器)※2 | - Nm ³ /h | PCV(格納容器)※2 | - Nm ³ /h | | | | |
| 原子炉格納容器 | ガス管理システム排気流量 | | 20.2 m ³ /h | | 19.73 m ³ /h | | 21.22 m ³ /h | | | | |
| | 水素濃度 | A系 | 0.00 vol% | A系 | 0.05 vol% | A系 | 0.30 vol% | | | | |
| | | B系 | 0.00 vol% | B系 | 0.02 vol% | B系 | 0.29 vol% | | | | |
| | 放射能濃度 (Xe 135) ※1 | A系: 指示値 | 1.12E-03 Bq/cm ³ | A系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | A系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | | | | |
| | | 検出限界値 | 4.82E-04 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.2E-01 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.9E-01 Bq/cm ³ | | | | |
| | | B系: 指示値 | 1.26E-03 Bq/cm ³ | B系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | B系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | | | | |
| 検出限界値 | | 3.56E-04 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.2E-01 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.9E-01 Bq/cm ³ | | | | | |
| 使用済燃料プール水温度 (FPCポンプ入口温度) | | 24.0 °C | | 22.9 °C | (TI012-1)※3 | - °C | (XX-TE-015)※3 | - °C | | | |
| FPCスキマサージタンク水位 | | 4.63 m | (LT-19-10) | 2.79 m | | 3.69 m | (LT-19-79) | 31.18 ×100 mm | | | |
| 異常の有無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | | | |

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外