

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月27日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 24-41380-0081 号
工事（委託業務）名	砂防施設工事（法面）
質 問 事 項	
<p>以下の点について質問させていただきます。</p> <p>採用単価表『F3001 コンクリートアンカー M12 電気亜鉛めっき』について 上記アンカーは、図面上（図面番号 No. 9）『アンカーボルト W1/2×200mm』と表記されているように見受けられますが、指定の物価資料ページに 200mm のものが載っていません。物価資料と図面、どちらのアンカーが正しい材料でしょうか。また、物価資料掲載のあと施工アンカーであれば、3種類あるどのタイプのことでしょうか。</p> <p>お忙しいところ恐縮ですが、ご教示くださいますようお願いいたします。</p>	
回 答 事 項	
<p>「F3001 コンクリートアンカー M12 電気亜鉛めっき」については、コンクリートアンカー M12×50mm 本体打込式 電気亜鉛めっきで積算しています。なお、コンクリートアンカーM12 の図面（図面番号 No. 9）の記載に誤りがあったため訂正します。詳細については、閲覧図書「zumen2.pdf」をご確認ください。</p>	

