

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6 年 5 月 3 1 日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 工事 (委託業務) 番号 | 第 2 4 - 4 1 3 4 0 - 0 1 3 1 号 |
| 工事 (委託業務) 名 | 道路橋りょう維持 (維補) 工事 (舗装補修) |
| 質 問 事 項 | |
| <p>1. 施工パッケージ内訳表 頁 0-0007 路面切削について路面切削機地区は B 地区でよろしいでしょうか。</p> <p>2. 施工内訳表 頁 0-0021 の CBR 試験の諸経費率は令和 6 年 4 月 1 日改正分と令和 5 年 1 0 月 1 日分のどちらを採用すればよろしいでしょうか。</p> <p>3. 施工内訳表 頁 0-0018 の貨物自動車運搬費について、被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料は、路面切削機損料の排対型 3 次と 2 次どちらを採用すればよろしいでしょうか。またどちらでもない場合、詳細をご教示ねがいます。</p> <p>4. 施工 3 号表 添加剤、混合用乳剤、それぞれの詳細な規格の開示をお願い致します。</p> <p>5. 施工 15 号表 諸雑費率について何に対してかかっているのかご教示お願い致します。</p> | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>1. B 地区の単価を採用しています。</p> <p>2. 令和 6 年 4 月 1 日改正を採用しています。</p> <p>3. 排出ガス対策型 (第 3 次基準値) を採用しています。</p> <p>4. 添加剤はセメント (高炉 B) 25kg 袋入、混合用乳剤はアスファルト乳剤セメント混合リサイクル用乳剤を採用しています。</p> <p>5. 室内 CBR 用試料採取と変状土 CBR 試験の合計に対してかかっています。</p> | |