

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月31日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

工事番号	第24-41351-0043号
工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
1. 本工事、施工内訳表「施工 第0-0003 号表 路上路盤再生工」のセメント系添加剤は、【セメント 普通ポルトランド（バラ物）】または【セメント 普通ポルトランド（袋物）25kg/袋】どちらを採用されているでしょうか。	
回 答 事 項	
「セメント普通ポルトランド（バラ物）」を採用しております。	