

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月10日

福島県喜多方建設事務所長 杉原 雅人

|   |                      |
|---|----------------------|
| 工事番号  | 第 24-41350-0135 号    |
| 工事名   | 道路橋りょう維持（維補）工事（遠方監視） |
| 質 問 事 項   |                      |
| <p>① 【機器仕様書（大峠道路遠方監視制御設備）<br/>6. 表示生成装置 1～4 6.1 機器仕様 ⑤モニタ】<br/>「21.5 インチ以上」と記載がありますが、個別にモニタは必要でしょうか？<br/>既設装置は、収容架に実装されており、保守コンソールに接続されています。</p> <p>② 【機器仕様書（大峠道路遠方監視制御設備）<br/>6. 表示生成装置 1～4 既設保守コンソールの接続について】<br/>既設装置は、収容架に実装されており、保守コンソールに接続されています。<br/>表示生成装置更新後は、既設保守コンソールと接続できなくなるため、保守コンソールの更新も必要と考えますが、その場合は受注後の協議となりますでしょうか？</p> <p>③ 【設計図面 図面番号 10 大峠道路管理所 操作室 配置配線図<br/>図面番号 11 大峠道路管理所 IP 監視制御装置 実装図】<br/>被監視サーバ1、被監視サーバ2は撤去と記載されていますが、機器仕様書に記載されているとおり「更新」でよろしいでしょうか。</p> <p>④ Web 処理を実施する際、遠方監視操作端末 画面一覧、表示生成装置 画面一覧、気象現況表示端末 画面一覧 についてイメージなどはありませんでしょうか？<br/>受注者側で作成してよろしいでしょうか？</p> |                      |

回 答 事 項

- ① 機器仕様書のとおり、個別にモニタ設置を計画しています。  
なお、モニタ設置場所については、機器配置を調整して決定します。
- ② 表示生成装置へ個別にモニタ等を設置するため、保守コンソールは更新しない計画としていますが、運用上、保守コンソールの更新が必要となった際には、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
- ③ 機器仕様書のとおり、被監視サーバ1、被監視サーバ2は「更新」となります。閲覧図書の「zumen」（図面番号10及び11）の記載を「撤去」から「更新」へ訂正しましたのでご確認ください。
- ④ イメージはありません。  
受注後、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議のうえ決定予定です。