

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月12日

県南建設事務所長

工事（委託業務）番号	第24-41330-0066号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（遠方監視）
質 問 事 項	
<p>質問1：第3章 機器仕様 3.5 画像回覧装置 4)伝送レートについて 受注した場合は令和2年3月 国土交通省 I P映像装置 機器仕様書による伝送レートに仕様変更のご相談をさせていただきませんか？ MPEG2 の伝送レートは 1.5M～6Mbps H.264 SD の伝送レートは 128k～2Mbps H.264 HD の伝送レートは 2M～12Mbps となります。</p> <p>質問2：第3章 機器仕様 3.6 画像符号化装置 4)プロトコルについて 受注した場合は令和2年3月 国土交通省 I P映像装置 機器仕様書によるプロトコルに仕様変更のご相談をさせていただきませんか？ プロトコルは、RTP, UDP/IP, TCP/IP, HTTP となります。</p> <p>質問3：第3章 機器仕様 3.6 画像符号化装置 8)音声符号化レートについて 受注した場合に令和2年3月 国土交通省 I P映像装置 機器仕様書による音声符号化レートに仕様変更のご相談をさせていただきませんか？ 音声符号化レートは、64k～128kbps となります。</p>	
回 答 事 項	
<p>質問1の回答 ・画像回覧装置の伝送レートについては仕様の変更は出来ません。</p> <p>質問2の回答 ・画像符号化装置のプロトコルについては仕様の変更は出来ません。</p> <p>質問3の回答 ・画像符号化装置の音声符号化レートについては仕様の変更は出来ません。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。