

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年6月12日

福島県企画調整部文化スポーツ局生涯学習課長

工事（委託業務）番号	第 24-11055-0007 号
工事（委託業務）名	ふくしま海洋科学館昇降機（2号機）更新工事
質 問 事 項	
<p>1. アスベスト含有調査について</p> <p>(1) 本工事の施工に伴い、大気汚染防止法等で定める事前調査が必要と考えます。本工事範囲におけるアスベスト含有調査を実施済の場合は結果を開示願います。</p> <p>(2) 本工事範囲でアスベスト含有調査が未実施の建材については、受注者にて調査が必要と理解して宜しいでしょうか。</p> <p>(3) アスベスト含有調査の結果、アスベスト区分レベル 1・2 相当の建材があると判明した場合、その除去等の「届出対象特定工事」は発注者から別途専門業者へご依頼されるものと理解して宜しいでしょうか。</p> <p>(4) その場合、本工事着手までに除去等が完了しなければ、本工事の工期・完成引き渡し時期は変更されると理解して宜しいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. (1) 事前調査の結果によると、建材にアスベストの含有は認められていません。調査結果は工事請負契約後に提示します。</p> <p>(2) 本工事範囲でアスベスト含有調査が未実施の建材があった場合には、福島県工事請負契約約款第 18 条に基づき、協議に応じます。</p> <p>(3) (1) のとおり、事前調査では建材のアスベストの含有は認められていませんが、アスベスト区分レベル 1・2 相当の建材があると判明した場合は、協議により対応を検討します。</p> <p>(4) (3) により工期の変更が必要となった場合は、福島県工事請負契約約款第 24 条に基づき協議に応じます。</p>	