

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6年 6月 24日

福島県会津農林事務所長 星 源昭

工事番号	第24-36240-0014号
工事名	農業用河川工作物応急対策0601工事 佐布川地区
質 問 事 項	
1	別記2 総合評価点評価基準(特別簡易型、復旧型又は復興型)の同種・類似工事の内容について 河川工事(護岸・護床工事に限る)と記載されておりますが、1件の施工実績において、護岸工事と護床工事の両方の施工実績が必要と考えてよろしいでしょうか?護岸工事又は護床工事というように、どちらかの施工実績でもよろしいでしょうか? ご教示お願い致します。
2	施工単価表 20/37頁 S単-13号 排水ポンプ運転 工事用水中ポンプ 口径200mmの揚程は10mか15mかご教示願います。
3	工事費内訳書 16/37頁 技術管理費 土質試験全般について 全間接費対象であるか否かをご教示願います。
4	施工単価表 22/37頁 S単-19号 バイブロハンマ工 広幅鋼矢板Ⅲw型について長さエキストラ加算額は対象でしょうかご教示願います。
5	施工単価表 現場発生支給品及び支給品運搬 トラッククレーン 吊上能力4.9t吊となっておりますが吊上能力2.9t吊りではありませんか。また、運搬距離をご教示願います。
6	共通単価表 28/37頁 P19611 連結金具(根固めブロック用)Φ16の単価及び参考図書をご教示願います。
7	S単6号について SP現場発生品及び支給品運搬について詳細な情報の記載されていないのですが、詳細な規格の開示をお願い致します。

8 S単45号について
目地板の硬度について20と40どちらを採用しているのかご教示お願い致します。

回 答 事 項

- 1 1件の工事において護岸工事と護床工事の両方の施工実績が必要となります。
- 2 揚程は10mです。
- 3 全ての間接費が対象となるわけではありません。なお、土地改良工事積算基準（土木工事）を参照してください。
- 4 対象ではありません。
- 5 ご指摘のとおりです。単価表が変わりますので、金抜き設計書「kinnuki002」を修正しました。なお、運搬距離は片道17.0km以下です。
- 6 連結金具（根固めブロック用）Φ16の1個（組）の単価は土木事業単価表の256頁を参照してください。
- 7 金抜き設計書の施工パッケージ単価構成表のS単-6号を参照してください。
- 8 金抜き設計書の施工パッケージ単価構成表のS単-45号を参照してください。