

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6年 6月 24日

福島県会津農林事務所長 星 源昭

工事番号	第24-36240-0019号
工事名	基幹ストックマネジメント0601工事 会津大川地区
質 問 事 項	
1	シール目地について、計上されているシール材ウレタン系は、キャッスルシールU500Aで良いのかご教示願います。
2	ドレーン工について、計上されているフィルターは、パットフィルターM型Φ300で良いのかご教示願います。
3	アスファルト切断汚泥処理施設及び廃プラスチック処理施設の名称について公表願います。
4	土木シートについて、厚みと引張強度の詳細を公表願います。
5	施工時の既設道路幅員を考えると、24時間体制での交通誘導員の配置が必須と考えますが変更協議は可能でしょうか。 また、既設道路について、地元関係者・道路管理者等の関係各所との協議は終了していますか。
6	P.11 工事費明細書（P96009）土木シート ポリプロピレン系は単価計上の有無についてご教示ねがいます。また単価計上する場合、土木シートの規格の詳細をお教えください。
7	P.11 工事費明細書（SA0121）廃プラスチックの処理施設条件の公表をお願いいたします。
8	P.18 施工単価表（PZ9920）産業廃棄物処分料金（中間処分）の処分施設条件の公表をお願いいたします。
9	P.18 S単14号（P10001）フィルター パット型 Φ300の単価の公表をお願いいたします。 パットフィルター M型 規格300mmを採用してよろしいでしょうか。

- 1 0 P. 27 特別単価表 PT0202 シール材単価について詳細の規格をご教示ねがいます。  
(常温注入目地材 ウレタン樹脂系 キャッスルシール U500A グレー (1液性) 錦成護膜) ¥2,700 が該当の単価と思われませんがこちらの単価で間違いはないでしょうか。
- 1 1 施工単価表 17/37 頁 S 単 6 号 産業廃棄物処分料金 汚泥  
施工単価表 18/37 頁 S 単 8 号 産業廃棄物処分料金 廃プラスチック  
について処分地をご教示願います。
- 1 2 工事費明細書 12/37 頁 P96009 土木シートの単価及び規格、厚さをご教示願います。
- 1 3 T 単 3 号 PT0202 のシール材 ウレタン系の詳細な規格をご教示ください。
- 1 4 S 単 6 号の産業廃棄物の種類と持ち込み場所をご教示ください。
- 1 5 P96009 土木シートの詳細な規格をご教示ください。
- 1 6 廃プラスチックの種類と持ち込み場所をご教示ください。

#### 回 答 事 項

- 1、1 0、1 3 お見込みのとおりキャッスルシール U500A です。
- 2、9 農林土木事業原単価表の単価コード PT3411 に記載の規格、仕様、単価により計上しています。
- 3、7、8、1 1、1 4、1 6 PZ9920 はアスファルト切断作業時汚泥の処分料金であり、積算上の処分施設は(株)モンマで計上しています。また、廃プラスチック類は土木シートの処分であり、処分施設は(株)会津丸三で計上しています。
- 4、6、1 2、1 5 積算上は、厚 0.37mm、強度 980N/5cm で計上しています。
- 5 福島県工事請負契約約款第 1 8 条に基づき協議の対象とします。なお、関係各所と事前協議済みです。