

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年7月26日

福島県北農林事務所長

工事番号	第24-36210-0033号
工事名	ため池整備0601工事 成田溜池地区
質 問 事 項	
<p>1 ため池内に生息している動植物（鯉・蓮など）の管理・対策について何らかの方法をご検討されているのでしょうか。</p> <p>2 ため池からの残土は含水量が高い状態になると推測できますが、指定残土処理場は傾斜地であり、土砂の流出や降雨による地滑りが懸念されます。 よって大型土のうによる土留めや、固化材による改良など対策が必要となると考えられます。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 ため池の動植物（鯉・蓮など）については、近くの防火水槽へ一時避難することを考えております。なお、一時避難に当たっては、地元の協力を得ながら行うことで調整しております。</p> <p>2 9月からため池の落水をするため、掘削土については含水量の低下を見込んでいます。また、刃金土掘削箇所のN値が7~13のため掘削土はある程度締まった土質と判断しており、堤体に隣接する畑への残土処理を計画しています。 なお、掘削土が軟弱で土砂の流出等が懸念される場合は、福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。</p>	