

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年9月2日

福島県消防防災航空センター所長

工事（委託業務）番号	第24-05110-0001号
工事（委託業務）名	消防防災航空センター格納庫北側外壁補修工事
質 問 事 項	
<p>① 図面の文字が見えないため、不明確であり詳細が読み取れません。 読み取れる図面をいただきたいです。</p> <p>② 外部高圧洗浄が設計書内に記載がありません。 洗浄は行わないのでしょうか。</p> <p>③ 外部の施工数量調査は行わないのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 文字が見えるよう修正した図面を電子閲覧システムに掲載しましたので、そちらから読み取りをしてください。</p> <p>② 外部高圧洗浄は、1-3外壁補修工の撥水剤塗装に含まれております。</p> <p>③ 現地確認の時点で図示した箇所以外に有害なクラック等が見つかり、調査が必要となる場合は協議願います。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。