

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年10月2日

福島県教育委員会教育長 大沼 博文

工事番号	第 24-70011-0015 号
工事名	会津農林高校牛舎・堆肥舎新築工事
質 問 事 項	
<p>1 刊行物について、何月の単価を採用しているかご教示願います。</p> <p>2 アスベスト含有物について、すべて調査済みと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3 柱状改良について、改良杭の杭頭処理で発生した産廃処理については、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>4 外構の目地について、既設土間との打継ぎ目地、土間コンクリートのカッター目地等が計上されておりませんが、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>5 外構の配線について、図面No.E-05 B の配線は、既設土間を解体復旧しての埋設となりますが、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>6 発生材処理について、再資源化となっておりますが、中間処分単価でよろしいでしょうか。</p> <p>7 発生材処理 金属くずについて、積算上の施設名称をご教示願います。</p> <p>8 図面No.E-07 及び E-08 にあります別途備品工事の接続は本工事の作業範囲でしょうか。</p> <p>9 入札書提出の際の提出書類につきまして、見積内訳総括表（様式第6号）には丸の記載がありませんが、不要でよろしいでしょうか？</p>	

回 答 事 項

- 1 2024年8月です。
- 2 目視及び書面調査によりアスベスト含有が疑われる建材を、みなしアスベストとして計上しています。
- 3 柱状改良で産業廃棄物が発生する場合は、協議に応じます。
- 4 外構土間に目地が必要となる場合は、協議に応じます。
- 5 既設土間を解体復旧する場合は、協議に応じます。
- 6 特記仕様書（A-02）6 発生材の処理のとおりです。
- 7 金属くずの積算上の施設名称は、(株)テクノクリーン（再資源化）です。
- 8 備品への接続は、別途工事となります。
- 9 見積内訳総括表（様式第6号）の提出は必要です。
令和6年9月27日にHPへ訂正公告を掲載しております。