

ボイラー運転及び設備保全管理業務仕様書

1 ボイラー取扱作業主任者の派遣

ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく有資格者 1 名を常駐させること。

2 業務の場所

管理棟 1 階機械室

3 運転期間及び時間

(1) 運転期間

令和 6 年 1 1 月 2 5 日から令和 7 年 3 月 1 7 日

(別紙「令和 6 年度管理棟ボイラー運転日程表」のとおり)

(2) 運転時間

(平日) 午前 8 時から午後 4 時まで

4 業務内容

(1) ボイラーの運転調整

(2) 各装置（付属装置等を含む。）の機能点検調整

(3) 各部のガス、油、水等の漏れ点検調整

(4) ボイラー燃焼状況監視

(5) 燃料及び冷媒等の消耗状況調査

(6) 煤煙濃度の監視及び調整

(7) 空気及び換気設備の運転状況調査点検

(8) 換気装置適時運転

月	区分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	計
11月	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
	平日																									○	○	○	○	○			5
12月	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
	平日																																20
1月	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
	平日																																19
2月	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
	平日																																18
3月	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
	平日																																11
計																																	73

運転時間

管理棟：(平日)午前8時から午後4時まで

8 H × 73 日 = 584 時間

年末年始休み：12月28日(土)～1月5日(日)

卒業式：3月17日(月)

※1月13日、2月11日、2月24日は祝日(振替休日)、卒業式の日まで運転する。