

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和6年11月8日 8時50分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	1.42 m ³ /h	給水系	0.00 m ³ /h	給水系	1.93 m ³ /h		
		CS系	0.00 m ³ /h	CS系	1.54 m ³ /h	CS系	1.94 m ³ /h		
原子炉压力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	27.3 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	24.2 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	33.9 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	29.4 °C		
		vessel down comer (TE-263-69G2)	27.0 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	34.5 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	28.7 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	26.8 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	34.8 °C	PCV温度 (TE-16-002)	26.9 °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	26.8 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	34.7 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	27.9 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.05 kPa g	(PT-5-52A)	0.55 kPa g	(PT-5-52A)	0.54 kPa g		
窒素封入流量		RPV(压力容器)	15.55 Nm ³ /h	RPV(压力容器)	13.29 Nm ³ /h	RPV(压力容器)	13.55 Nm ³ /h		
		PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h	PCV(格納容器)※2	- Nm ³ /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		20.5 m ³ /h		15.46 m ³ /h		24.49 m ³ /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.09 vol%	A系	0.38 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.08 vol%	B系	0.37 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.77E-03 Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³	A系: 指示値	ND Bq/cm ³		
		検出限界値	5.14E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³		
		B系: 指示値	1.52E-03 Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³	B系: 指示値	ND Bq/cm ³		
検出限界値		3.56E-04 Bq/cm ³	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm ³	検出限界値	1.9E-01 Bq/cm ³			
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	20.6 °C	※4	- °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C	
FPCスキマサージタンク水位		5.02 m	(LT-19-10) ※4	- m		3.20 m	(LT-19-79)	66.81 ×100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 2号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中