

様式第3号（第8条関係）

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7年 2月 5日

福島県南会津建設事務所長 佐藤 敬

工事（委託業務）番号	第24-41360-0246号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（交付）工事（防雪）
質 問 事 項	
<p>1. 雪庇防止柵及び雪庇防止板の施工に際し、施工場所への作業員用の昇降設備（階段等）が必要となった場合は、変更計上可能でしょうか。</p> <p>2. 雪庇防止板において、施工時のボルトの引き抜き試験の頻度をお示しください。また、その費用は計上されるのでしょうか。</p> <p>3. 上項において、鉄筋探査は不要と理解してよろしいでしょうか。</p> <p>4. 同じく上項において、抗口のコンクリートの劣化の有無についての調査は不要と理解してよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 作業員用の昇降設備（階段等）については、仮設工図のとおり設計計上していますが、別途必要と判断された場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。</p> <p>2. 施工時のボルトの引き抜き試験の頻度については、仕様書に定めがありませんので別途協議願います。</p> <p>3. 鉄筋探査については、施工時のボルトの配置なども含め、施工上必要な場合は、福島県工事請負契約約款第18条に則り協議の対象とします。</p> <p>4. 抗口コンクリートの劣化の有無についての、調査は不要と考えています。</p>	