

仕様書別紙1

対象施設等

	1	2	3	4	5
対象施設	ふくしま医療センターこころの杜	宮下病院	南会津病院	ふたば医療センター 附属病院	ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所
業種及び用途	病院	病院	病院	病院	病院
契約種別	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用季節別時間帯別電力	業務用電力	業務用電力
供給電気方式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式	交流3相3線式
供給電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
計量電圧(標準電圧)	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト	6,000ボルト
標準周波数	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ	50ヘルツ
受電方式	1回線方式	1回線方式	2回戦式(常時+予備線)	1回線方式	1回線方式
蓄熱式負荷設備等の有無					
蓄熱式負荷設備の有無	無	無	無	無	無
非常用自家発電設備の有無	有	有	有	有	無
太陽光発電設備の有無	有	無	有	無	無
電力量等の検針					
自動検針装置	有	無	無	有	有
電力会社の検針方法	自動検針	手動検針	手動検針	自動検針	自動検針
計量器の構成	記録型計量器 (専用通信端末付)	電力需給用複合計器	変成器付複合計器	電力需供用複合計器 (通信機能付)	電力需給用複合計器 (通信機能付)
需給地点	ふくしま医療センターこころの杜 における福島県の敷設した第1号 柱上の東北電力株式会社の架空 引込線と福島県の開閉器電源側 との接続点	宮下病院における福島県の敷設 した第1号柱上の東北電力株式 会社の架空引込線と福島県の開 閉器電源側との接続点	南会津病院における福島県の敷 設した本線柱及び予備線柱上の 東北電力株式会社の架空引込線 と福島県の開閉器電源側との接 続点	ふたば医療センター附属病院に おける福島県の敷設した第1号柱 上の東北電力株式会社の架空引 込線と福島県の開閉器電源側と の接続点	ふたば復興診療所における福島 県の敷設した第1号柱上の東北 電力株式会社の架空引込線と福 島県の開閉器電源側との接続点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	受給地点に同じ	需給地点に同じ
保安上の責任分界点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	受給地点に同じ	需給地点に同じ
その他					

仕様書別紙2

契約電力及び予定使用電力量

対象施設	用途	契約電力 (kW)	予定使用電力量(kWh)												
			令和7年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月	4月	5月	合計
1 Fukushima Medical Center Kokoro no Saka	病院	600	71,300	105,100	124,500	96,400	72,600	110,900	162,000	176,500	157,300	137,300	82,200	65,800	1,361,900
		ピーク	0	16,200	21,400	14,100									51,700
		昼間	43,300	47,900	60,200	42,700	39,000	60,600	87,600	89,800	87,300	76,600	42,400	32,200	709,600
		夜間	28,000	41,000	42,900	39,600	33,600	50,300	74,400	86,700	70,000	60,700	39,800	33,600	600,600
2 宮下病院	病院	78	19,200	26,200	28,600	22,100	21,300	22,600	29,800	34,900	29,300	26,900	20,700	18,700	300,300
3 南会津病院	病院	(※1) 293	105,800	123,200	129,200	112,900	98,700	114,000	130,000	133,900	120,300	122,900	106,100	89,500	1,386,500
		ピーク	0	37,300	38,800	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,100
		昼間	68,800	36,800	38,300	33,300	56,400	59,600	66,300	62,900	62,300	66,000	55,000	42,000	647,700
		夜間	37,000	49,100	52,100	45,600	42,300	54,400	63,700	71,000	58,000	56,900	51,100	47,500	628,700
4 ふたば医療センター附属病院	病院	184	45,000	56,500	62,300	53,300	49,600	55,000	75,600	83,400	75,300	73,400	51,900	44,800	726,100
5 ふたば医療センター附属 ふたば復興診療所	病院	38	4,200	6,000	6,600	5,200	4,200	5,000	8,300	9,600	8,700	7,900	4,800	3,900	74,400
合計			245,500	317,000	351,200	289,900	246,400	307,500	405,700	438,300	390,900	368,400	265,700	222,700	3,849,200

※1 県立南会津病院は、2回線(常時+予備線)ともに293kwである

仕様書別紙3-1

1 令和4年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
1 ふくしま医療センター こころの杜 ※R4.11から開院なので R4.10までは便宜上R5の実績を記載	病院	使用電力量(kWh)	82,221	65,795	71,276	105,101	124,512	96,455	72,626	113,750	170,046	181,673	158,783	121,620	1,363,858	
		ピーク時間				16,226	21,372	14,126								51,724
		昼間時間	42,402	32,236	43,280	47,852	60,242	42,683	39,015	62,004	92,365	91,360	88,132	66,162	707,733	
		夜間時間	39,819	33,559	27,996	41,023	42,898	39,646	33,611	51,746	77,681	90,313	70,651	55,458	604,401	
		最大需要電力(kW)	315	254	213	336	372	319	185	387	487	494	493	401		
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	20,798	18,748	20,134	26,271	26,252	20,826	21,507	21,598	31,047	37,912	30,256	25,934	301,283	
		最大需要電力(kW)	52	46	62	68	76	65	58	58	81	87	85	65		
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	109,630	82,490	106,790	120,420	127,590	109,620	100,800	116,120	130,970	136,250	120,400	122,710	1,383,790	
		ピーク時間				17,300	17,800	16,030								51,130
		昼間時間	57,580	39,220	70,010	55,970	58,690	50,710	60,940	60,020	67,670	64,520	62,710	67,820	715,860	
		夜間時間	52,050	43,270	36,780	47,150	51,100	42,880	39,860	56,100	63,300	71,730	57,690	54,890	616,800	
		最大需要電力(kW)	246	233	275	287	298	285	278	266	273	285	282	264		
4 ふたば医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	52,167	40,891	41,141	50,629	54,020	45,374	48,447	51,195	76,617	85,567	72,015	64,058	682,121	
		最大需要電力(kW)	127	94	111	107	130	117	99	109	156	171	158	129		
5 ふたば医療センター 附属ふたば復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	4,766	3,562	3,967	5,343	5,730	4,392	4,123	4,227	8,011	9,110	8,044	6,310	67,585	
		最大需要電力(kW)	23	19	19	20	23	18	21	28	31	36	34	28		

仕様書別紙3-2

2 令和5年度実績

対象施設	用途		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
1 Fukushima Medical Center こころの杜	病院	使用電力量(kWh)	82,221	65,795	71,276	105,101	124,512	96,455	72,626	108,108	153,863	171,278	155,940	152,985	1,360,160	
		ピーク時				16,226	21,372	14,126								51,724
		昼間時間	42,402	32,236	43,280	47,852	60,242	42,683	39,015	59,192	82,815	88,250	86,530	87,086	711,583	
		夜間時間	39,819	33,559	27,996	41,023	42,898	39,646	33,611	48,916	71,048	83,028	69,410	65,899	596,853	
		最大需要電力(kW)	315	254	213	336	372	319	185	381	488	509	497	478		
2 宮下病院	病院	使用電力量(kWh)	20,513	18,685	18,281	26,170	30,886	23,302	21,004	23,524	28,485	31,969	28,245	27,830	298,894	
		最大需要電力(kW)	54	47	54	72	78	69	58	63	72	77	71	71		
3 南会津病院	病院	使用電力量(kWh)	102,510	96,500	104,800	125,800	130,940	116,080	96,580	111,756	128,957	131,546	120,098	122,984	1,388,551	
		ピーク時	0	0	0	57,240	59,790	51,870	0	0	0	0	0	0	168,900	
		昼間時間	52,440	44,700	67,650	17,540	17,980	15,900	51,903	59,097	64,932	61,234	61,848	64,135	579,359	
		夜間時間	50,070	51,800	37,150	51,020	53,170	48,310	44,677	52,659	64,025	70,312	58,250	58,849	640,292	
		最大需要電力(kW)	248	239	239	273	284	279	275	246	262	267	279	243		
4 二葉医療センター 附属病院	病院	使用電力量(kWh)	51,644	48,759	48,864	62,388	70,567	61,304	50,661	58,715	74,613	81,239	78,668	82,736	770,158	
		最大需要電力(kW)	110	99	111	138	144	141	98	121	161	161	184	172		
5 二葉医療センター 附属二葉復興診療所	病院	使用電力量(kWh)	4,868	4,281	4,448	6,617	7,548	6,103	4,260	5,699	8,688	10,072	9,259	9,510	81,353	
		最大需要電力(kW)	26	22	23	28	28	25	20	24	33	34	33	35		