

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月21日

富岡土木事務所長 白岩 十三雄

工事（委託）番号	第24-41371-0107号
工事（委託）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1 特記仕様書に建設副産物名、汚泥（中間）の積算上の施設の記載がありませんのでご教示ください。</p> <p>2 採用単価表 F0120 床版排水パイプ L=300mm とは KWD300、床版厚 250～300 か KWD350 床版厚 300～350 のどちらでよろしいでしょうか、詳細をご教示ください。</p> <p>3 採用単価表 F0030 埋設型排水柵、建 P. WEB になく建設物価 P. 350 に普通地域仕様寒冷地仕様がありますがどちらを採用すればよろしいのでしょうかご教示ください。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 汚泥処理の積算上の施設は㈱モンマです。なお特記仕様書は訂正します。</p> <p>2 採用単価表 F0120 で採用している製品は KWD300、床版厚 250～300 です。</p> <p>3 F0030 で採用した埋設型排水柵は、建設物価 P350 に掲載されている普通地域仕様です。なお、採用単価表の掲載頁は訂正します。また、図面「橋面補修図（3）」につきましては、埋設型排水柵側面図及び部材構成表を訂正します。</p>	