

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月25日

富岡土木事務所長 白岩 十三雄

工事（委託業務）番号	第24-41371-0117号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
<p>1. 原設計が標準断面によるみなし設計のため、受注後に施工計画区間の縦横断測量及び設計図面作成が技術管理費に計上されておりますが、測量成果や損傷状況を鑑みて施工計画区間の変更により複数回の測量作業を指示された場合については、複数回の測量試験費等及び設計図面作成に係る費用について協議いただけますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>2. 路面切削（厚3cm）の設計について、以下2つの懸念理由が考えられ、路面切削（厚5cm）及び不陸整正施工への設計変更を協議いただけますでしょうか。ご教示願います。</p> <p>① 現況表層厚（5cm）の切削後厚（2cm）に新たに表層工（5cm）を舗設すると、仕上がり高さが路側構造物より2cm高くなること。</p> <p>② 既設舗装の損傷状態が異なる箇所において、表層工が完全に損傷している部分は切削が困難なため、残厚0cmとなります。</p> <p>また、切削可能な箇所は、残厚2cmとなりますが、その後の舗装機械等の稼働により既設後残厚舗装は容易に破損することが考えられること。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。</p> <p>2. 福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。</p>	