

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月27日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第24-41381-0044号
工事（委託業務）名	砂防（補助）工事（法面）
質 問 事 項	
1. 本工事は「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」に基づくものと理解して良いですか？ 2. 標準横断図内に記載されている仮設工（任意仮設）は、特記仕様書に記載のある現地調査及び起工測量の結果に基づく変更協議対象と理解して良いですか？ 3. 横断図の形状から法面展開図に示されている法枠工を全て正方形に施工することは不可能と判断しますが、特記仕様書に記載のある起工測量結果に基づく協議を実施すれば法面工展開図の変更図面は発注者が作成するという理解で良いですか？ 4. 施工箇所までの工事中進入路の確保はされていますか？ 5. 周辺住民の工事に対する理解及び協力は得られていると理解してよろしいですか？	
回 答 事 項	
1. 貴社の御理解のとおりです。 2. 福島県工事請負契約約款第18条に基づき変更協議対象といたします。 3. 起工測量に基づく測量成果を作成していただいた上で福島県工事請負契約約款第18条に基づく変更協議を行うこととしております。 4. 必要に応じて進入路整備について、福島県工事請負契約約款第18条に基づく変更協議を行うこととしております。 5. 貴社の御理解のとおりです。	