

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 3 月 1 8 日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	24-41320-0299
工事（委託業務）名	河川（交付）工事（護岸）
質 問 事 項	
<p>廃プラスチックの建設副産物処理施設について、特記仕様書では【(有)京葉興産】となっていますが、京葉興産で受け入れているのは発泡スチロールのみであり、今回の産廃物は土のう袋のため、これは適切で無いのではないのでしょうか。</p> <p>施工-0045号において、打込み鋼矢板の長さは5mのため、施工パッケージでの打込長の選択は【6m以下】ではないのでしょうか。</p> <p>F2500（足掛金物）について、採用単価表に記載の情報では候補が複数考えられるため条件の指定をお願いいたします。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 廃プラスチックについて 積算上の建設副産物処理施設について【県中エコタウン事業協同組合】とします。このことについては、採用単価 T9550 及び現場発生品及び支給品運搬 SPA082 を訂正し、閲覧図書の「tokki」、「kinnuki002」を修正しましたので、御確認願います。</p> <p>2. 打込み鋼矢板の長さについて 鋼矢板（ⅡwL=4.5m）10.0 枚のうち、設計打込長が L=4.50m となる 8.0 枚について、パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み S5500 の条件 D を【6m以下】に訂正し、併せて、鋼矢板（Ⅱw L=5.0m）10.0 枚のうち、設計打込長が L=4.51m となる 8.0 枚についても、S5500 の条件 D を【6m以下】に訂正します。このことについても、閲覧図書の「kinnuki002」、「suuryou001」を修正しましたので、御確認願います。</p> <p>3. F2500（足掛金物）について 物価資料に掲載されている資材（ノーブレンロフティーステップ（30SW-RF φ19））の単価を採用しています。なお、本資材の使用を指定するものではありません。</p>	