

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 3 月 1 9 日

福島県農業総合センター所長

業 務 名	福島県農業総合センター畜産研究所自家用電気工作物保守管理業務委託
質 問 事 項	
<p>1 弊社は福島県が選任する電気主任技術者（福島空港事務所職員）の下で福島空港自家用電気工作物（設備容量 8 7 0 k V A）の保安管理業務実績（3 3 年間）を有しますが、入札公告 2（7）「過去 2 年の間、本件業務又は本件業務と同種・同規模の業務を履行した実績がある者」として認められるかご教示ください。</p> <p>2 年次点検は停電しての点検としてもよろしいでしょうか。また、停電に伴う制約（曜日指定、時間指定等）があればご教示ください。</p> <p>3 年次点検前に停電できない設備がある場合、発電機の準備が必要かどうかご教示ください。</p> <p>4 キュービクルが複数ある場合は、その箇所数をご教示ください。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 過去 2 年の間、本件業務と同種・同規模の業務を履行した実績を確認できる書類があれば、認められるものと考えます。</p> <p>2 前段 基本的には停電しての点検と考えていますが、当所では、場内数カ所に分散して動物を 2 4 時間管理しているほか、入場制限を設けていることから、点検に当たっては、別途、事前に実施方法等を協議させていただきます。 後段 上記の理由により、制約が出てくるものと考えますが、こちらも、点検に当たっては、別途、事前に協議させていただきます。</p> <p>3 発電機の準備もお願いしたいと考えますが、点検に当たっては、別途、事前に協議させていただきます。</p> <p>4 5 箇所となります。</p>	