

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年3月19日

福島県いわき農林事務所長

| | |
|---|-------------------|
| 工事（委託業務）番号 | 第 25-36270-0003 号 |
| 工事（委託業務）名 | 治山施設（県営）0601工事 |
| 質 問 事 項 | |
| ・ T-単1号 P96009 敷鉄板整備費について鋼板、縞鋼板どちらを採用しているかご教示お願い致します。 | |
| 回 答 事 項 | |
| ・ 敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚）を採用しています。 | |