

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年4月1日

福島県総合療育センター所長

工事（委託業務）番号	25-21810-0002
工事（委託業務）名	総合療育センター空調設備改修工事
質 問 事 項	
<p>設計書に記載のある5. <u>アスベスト事前調査費（含有分析10検体を含む）</u>の項目ですが、どの場所の何を調査すればよろしいでしょうか。</p> <p>本工事は既設空調機器の改修ですので配管等を通す孔は既存のものを使用するかと考えられます。通常アスベストの事前調査は穿孔前に行いますが、今回は不要かと思えます。</p> <p>以上ご教示お願い致します。</p>	
回 答 事 項	
<p>今回の工事においては、冷媒管及びドレン配管を「新規にて盛替えとする」こととしており、既設配管については撤去・処分する予定です。</p> <p>既設配管内の保温材や断熱材には、アスベストが含まれている可能性があることから、その事前調査費を見込んでいます。</p> <p>なお、10検体の想定箇所については、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 南棟事務室（天吊型） … 1検体（保温材）・ 南棟療法士室（壁掛型） … 1検体（保温材）・ 中央棟会議室（床置型） … 1検体（保温材）・ 第2病棟プレイルーム、すずらん、りんどう（ダクト吹出型） … 3検体（パッキン、キャンバス、保温材）・ 第2病棟ひまわり、すみれ（ダクト吹出型） … 3検体（パッキン、キャンバス、保温材）・ 第2病棟たんぽぽ（天吊型） … 1検体（保温材）	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 3 月 3 1 日

福島県総合療育センター所長

工事（委託業務）番号	25-21810-0002
工事（委託業務）名	総合療育センター空調設備改修工事
質 問 事 項	
工事価格の算出のため、設計書内の積算採用単価について開示可能でしょうか。	
回 答 事 項	
本工事の工事価格の積算に使用した見積単価については掲載しませんので、御了承願います。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 3 月 3 1 日

福島県総合療育センター所長

工事（委託業務）番号	25-21810-0002
工事（委託業務）名	総合療育センター空調設備改修工事
質 問 事 項	
工事価格の算出のため設計書内の見積り、刊行物等の積算採用単価について開示可能でしょうか。	
回 答 事 項	
本工事の工事価格の積算に使用した見積単価については掲載しませんので、御了承願います。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。