

令和6年度第6回廃炉安全監視協議会 追加質問・意見

(原子力安全対策課)

No.	質問者	該当資料・頁	質問内容	回答
1	事務局	資料4	「K4タンク群連結弁の自動閉弁化」及び「K4タンクエリア堰容量の増加」の工事が完了し、運用開始するまでの代替案として、機動的対応を実施中」とのことですが、運用開始後の堰外流出等緊急時対応の考え方の詳細について伺いたい。	現時点の計画では設備の運用開始後も堰外流出等緊急対応の訓練は、継続実施致します。これにより、設備仕様を超える事象による堰外流出等に備えます。