

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7年 4月 22日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第24-41360-0333号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1. 採用単価表7番 F04000 成形目地材〈材料費〉厚5mm×幅35mm樹脂製について、図面番号12/19に「セロシールSS同等品以上」の記載がありますが、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・セロシールSS</li><li>・ボンドテープ</li></ul> <p>どちらの単価を採用していますか。ご教示願います。</p> <p>2. 採用単価表11番 F07000 導水パイプφ15樹脂製について、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・スルードレイン</li><li>・ペーブドレイン</li><li>・EDパイプ</li></ul> <p>どの単価を採用していますか。ご教示願います。</p> <p>3. 建設副産物処理について、特記仕様書の建設不動産「廃プラスチック」とありますが</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・廃プラスチック類</li><li>・廃プラスチック類 土木シート</li></ul> <p>どちらの単価を採用していますか。ご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. ボンドテープを採用しています。</p> <p>2. スルードレインを採用しています。</p> <p>3. 廃プラスチック類を採用しています。</p>	