

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 5 月 2 7 日

(工事執行権者)
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	2 5－4 1 3 2 2－0 0 1 8
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
・ 採用単価表 番号 1 F1200 成形目地材 5×35 は図面 6 にセロシール SS 同等品以上とありますがセロシール SS の単位mで掲載されている規格はφ 10 mmです。採用候補は『目地材 アスファルト舗装用成形目地材 厚 5×幅 35 mm』かと思われますが、『低弾性』と『高弾性』があります。どちらか又は別の製品を採用されているか、ご教示願います。 ・ 採用単価表 番号 6 F2110 差筋アンカー D13 の採用品はホークドラゴンアンカーでよろしいでしょうか。ご教示願います。 ・ 採用単価表 番号 10 F3140 差筋アンカー D16 の採用品はホークドラゴンアンカーでよろしいでしょうか。ご教示願います。	
回 答 事 項	
・ 低弾性を採用しています。 ・ 貴社のお見込みのとおりです。 ・ 貴社のお見込みのとおりです。	